

DATA: 31/12/2021	ORE: 11:10	N. Progr. 17	SOCIETA' INTERESSATA:
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA		<input type="checkbox"/> BASELL POLIOLEFINE ITALIA	
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO		<input type="checkbox"/> ENI REWIND	
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO:		<input checked="" type="checkbox"/> YARA	
		<input type="checkbox"/> VERSALIS	
INVIATI SMS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> CELENESE	
		<input type="checkbox"/> IFM	
		<input type="checkbox"/> SEF	
		<input type="checkbox"/> ALTRA (SPECIFICARE)	
<p><u>SI COMUNICA CHE:</u> A causa del protrarsi della attività di avviamento dell'impianto IGI, la torcia C 7 rimarrà attiva fino alla giornata di Domenica 09/01/2022 con basse portate di gas inviate in torcia.</p>			
<p><u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u> Con l'attivazione della torcia C 7 gli effetti percepibili sono lieve luminosità, no effetti su persone e cose.</p>			
<p><u>DURATA EVENTO:</u> Dal 31/12/2021 al 09/01/2022.</p>			
<p><u>CAUSA DELL'EVENTO:</u> Avviamento dell'impianto IGI dopo il periodo di manutenzione programmata.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u> Metano e Idrogeno.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u> Zona Sud/Est dello stabilimento.</p>			
<p>FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113</p>			
<p>ifm SCpA Il Tecnico di Turno</p>			
<p><i>Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561 (Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)</i></p>			