

DATA:	ORE:	N. Progr.	SOCIETA' INTERESSATA:
26/02/2022	23,45	6	
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA			<input type="checkbox"/> BASELL POLIOLEFINE ITALIA
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO			<input type="checkbox"/> ENI REWIND
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: NORD EST			<input checked="" type="checkbox"/> YARA
			<input type="checkbox"/> VERSALIS
INVIATI SMS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> CELENESE
			<input type="checkbox"/> IFM
			<input type="checkbox"/> SEF
			<input type="checkbox"/> ALTRA (SPECIFICARE)
<p><u>SI COMUNICA CHE:</u> Durante la mattinata del 27/02, a seguito del riavviamento degli impianti, è prevista l'attivazione della torcia C6. La torcia C6 rimarrà attiva fino a tutta la giornata di Lunedì 28/02/2022. Successivamente verrà attivata la torcia C7 fino all'avviamento dell'impianto IGI con basse portate di gas inviate a torcia.</p>			
<p><u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u>                      Inizialmente si attiverà la torcia C6 dapprima con fuoriuscita di vapore con effetti solo di visibilità e successivamente di luminosità e possibile lieve rumore, no effetti su persone o cose. Con l'attivazione della torcia C7 gli effetti percepibili sono lieve luminosità, no effetti su persone o cose.</p>			
<p><u>DURATA EVENTO:</u>                      Torcia C6 nella mattinata del 27/02, fino a tutta la giornata di Lunedì 28/02/2022                      Torcia C7 da Lunedì 28/02/2022 fino al riavviamento dell'impianto IGI stimato per il 04/03/22</p>			
<p><u>CAUSA DELL'EVENTO:</u>                      Avviamento impianti dopo manutenzione del compressore di sintesi a seguito del blocco per mancanza totale di energia elettrica.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u>                      Vapore, Metano, Idrogeno.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u>                      Impianti Yara zona Sud-Est dello stabilimento</p>			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
ifm SCpA Il Tecnico di Turno			