

DATA: 01/03/2022	ORE: 21,00	N. PROGR. 7	SOCIETA' INTERESSATA:
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA		<input type="checkbox"/> BASELL POLIOLEFINE ITALIA	
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO		<input type="checkbox"/> ENI REWIND	
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: SUD- EST		<input checked="" type="checkbox"/> YARA	
		<input type="checkbox"/> VERSALIS	
INVIATI SMS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> CELENESE	
		<input type="checkbox"/> IFM	
		<input type="checkbox"/> SEF	
		<input type="checkbox"/> ALTRA (SPECIFICARE)	
<p><u>SI COMUNICA CHE:</u> A seguito della precedente comunicazione, a causa di problematiche manutentive riscontrate durante la fase finale dell'avviamento, la torcia c6 rimarrà attiva fino a tutta la giornata di domani Mercoledì 2/3/22. La torcia C7 rimarrà attiva fino all'avviamento dell'impianto IGI con basse portate di gas inviate in torcia.</p>			
<p><u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u> Con il prolungarsi dell'attivazione della torcia C6 permangono effetti di Luminosità e possibile lieve rumore, no effetti su persone o cose. Con l'attivazione della torcia C7 gli effetti percepibili sono lieve luminosità, no effetti su persone o cose.</p>			
<p><u>DURATA EVENTO:</u> Torcia C6 fino a tutta la giornata di Mercoledì 02/03/22 Torcia C7 fino al riavviamento dell'impianto IGI stimato per il 06/03/22.</p>			
<p><u>CAUSA DELL'EVENTO:</u> Avviamento impianti dopo manutenzione del compressore di sintesi a seguito del blocco per mancanza totale di energia elettrica.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u> Vapore, Metano, Idrogeno.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u> Impianti Yara zona Sud-Est dello stabilimento</p>			
<p>FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113</p>			
<p>ifm SCpA Il Tecnico di Turno</p>			