

| | | | |
|---|----------------------|--|------------------------------|
| DATA: 28/10/2022 | ORE: 18:00 | N. Progr. 08 | SOCIETA' INTERESSATA: |
| <input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA | | <input type="checkbox"/> BASELL POLIOLEFINE ITALIA | |
| <input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO | | <input type="checkbox"/> SYNDIAL | |
| ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: | | <input type="checkbox"/> YARA | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> VERSALIS | |
| INVIATI SMS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | <input type="checkbox"/> CELENESE | |
| | | <input type="checkbox"/> IFM | |
| | | <input type="checkbox"/> SEF | |
| | | <input type="checkbox"/> ALTRA (SPECIFICARE) | |
| SI COMUNICA CHE: | | | |
| <p>Proseguono le attività di fermata e di bonifica del terminale pipeline di Stabilimento, già comunicate con FAX preventivo N.07 del 20.10.2022, e le attività di manutenzione straordinaria programmate su tutti gli impianti e servizi dello Stabilimento, ad oggi previste fino al giorno 18.11.2022. Si potranno dunque registrare episodi di accensione delle Torce Versalis.</p> <p>Sono inoltre in corso delle attività di manutenzione straordinaria sulla valvola di regolazione del vapore che garantisce la combustione smokeless della torcia di sicurezza B7/A dello Stabilimento Versalis che si concluderanno il 06.11.2022. Il controllo dell'alimentazione del vapore, in tale intervallo di tempo, risulterà quindi esercito in modalità manuale.</p> <p>La presente comunicazione va intesa anche quale comunicazione di chiusura eventi.</p> | | | |
| EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO: | | | |
| Nessuno. Comunicazione preventiva. | | | |
| DURATA EVENTO: | | | |
| Le operazioni di manutenzione straordinaria proseguiranno nell'intervallo di tempo tra il 29 Ottobre e il 18 Novembre. | | | |
| CAUSA DELL'EVENTO: | | | |
| Attività manutentiva programmata straordinaria della società Versalis. | | | |
| EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE: | | | |
| Nessuna | | | |
| EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO: | | | |
| Zona Ovest dello Stabilimento. | | | |
| FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113 | | | |
| <p>ifm SCpA Il Tecnico di Turno</p> | | | |
| <p><i>Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561</i></p> | | | |

(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)