

DATA:	ORE:	N. PROGR.	SOCIETA' INTERESSATA:
10/04/2023	21:30	05	
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA		<input type="checkbox"/> BASELL POLIOLEFINE ITALIA	
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO		<input type="checkbox"/> ENI REWIND	
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO:		<input checked="" type="checkbox"/> YARA	
		<input type="checkbox"/> VERSALIS	
INVIATI SMS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> TAROPOL	
		<input type="checkbox"/> IFM	
		<input type="checkbox"/> SEF	
		<input type="checkbox"/> ALTRA (SPECIFICARE)	
<p><u>SI COMUNICA CHE:</u> A seguito della precedente comunicazione, a causa del prolungamento dell'avviamento, la torcia C6 rimarrà attiva fino a tutta la giornata di mercoledì 12/04/2023.</p>			
<p><u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u> Con il prolungarsi dell'attivazione della torcia C6 permangono effetti di luminosità e lieve rumore, no effetti su persone o cose. Con l'attivazione della torcia C7 gli effetti percepibili sono lieve luminosità, no rumore e no effetti su persone o cose.</p>			
<p><u>DURATA EVENTO:</u> Torcia C6 fino a tutta la giornata di mercoledì 12/04/23. Torcia C7 fino al riavviamento dell'impianto IGI stimato per il 19/04/23.</p>			
<p><u>CAUSA DELL'EVENTO:</u> Avviamento impianti a seguito fermo prolungato per alto costo energetico.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u> Vapore, Metano, Idrogeno.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u> Impianti Yara Zona Sud-Est dello stabilimento.</p>			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
<p>ifm SCpA Il Tecnico di Turno</p>			
<p><i>Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561 (Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)</i></p>			