

DATA:	ORE:	N. Progr.	SOCIETA' INTERESSATA:
12/05/2023	00:30	10	
COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO			
			YARA
SI COMUNICA CHE:			
A seguito della comunicazione del 09/05/2023, si comunica che a causa del prolungamento dell'avviamento degli impianti ,la torcia C6 rimarrà attiva per tutta la giornata di oggi venerdì 12/05/2023. La torcia C7 rimarrà attiva fino all'avviamento dell'impianto IGI con basse portate di gas inviate in torcia.			
EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:			
Torcia C6 con effetti di luminosità e lieve rumore, no effetti su persone o cose. Torcia C7 effetti di lieve luminosità, no rumore e no effetti su persone o cose.			
DURATA EVENTO:			
Torcia C6 per tutta la giornata di oggi 12/05/2023. Torcia C7 fino al riavviamento dell'impianto IGI stimato per il 19/05/23.			
CAUSA DELL'EVENTO:			
Avviamento impianti a seguito fermo prolungato per alto costo energetico.			
EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:			
Vapore, Metano, Idrogeno.			
EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:			
Impianto Yara Zona Sud-Est dello stabilimento.			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
<p>ifm SCpA Il Tecnico di Turno</p>			
Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561			

(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)