DATA: 14/05/2023	ORE: 06:30	N. PROGR. 12	SOCIETA' INTERESSATA:
■ COMUNICAZIONE PREVENTIVA			☐ BASELL POLIOLEFINE ITALIA
☐ COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO			☐ ENI REWIND
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: EST			■ YARA
			□ VERSALIS
INVIATI SMS ☐ SI ■NO			□TAROPOL
			□ IFM
			□ SEF
			☐ ALTRA (SPECIFICARE)
A seguito del riavviamento impianti a causa della fermata della sintesi di ieri pomeriggio, è prevista l'attivazione delle torcia C6 fino a tutta la giornata odierna del 14/05/23. La torcia C7 rimarrà attiva fino all'avviamento dell'impianto IGI con basse portate di gas inviate in torcia.  EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO: Con attivazione della torcia C7 gli effetti percepibili sono lieve luminosità, No rumore e No effetti su persone o cose.			
DURATA EVENTO: Torcia C6, fino a tutta la giornata odierna del 14/05/23. Torcia C7 fino al riavviamento dell'impianto IGI stimato per il 21/05/23.  CAUSA DELL'EVENTO: Fermata della sintesi ammoniaca con scompenso reti vapore e fermata dei compressori.			
remuta della sintesi ammoniaca con scompenso reti vapore e remiata del compressori.			
EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE: Vapore, Metano, Idrogeno.			
EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO: Impianti Yara Zona Sud-Est dello stabilimento.			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
ifm SCpA Il Tecnico di Turno			
Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno <b>ifm</b> al numero di telefono 0532/598561			

(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e )

Rev 2 M032