

DATA: 10/10/2023	ORE: 17:00	N. Progr. 14	SOCIETA' INTERESSATA:
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA		<input type="checkbox"/> BASELL POLIOLEFINE ITALIA	
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO		<input type="checkbox"/> ENI REWIND	
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: NORD		<input type="checkbox"/> YARA	
		<input checked="" type="checkbox"/> VERSALIS	
INVIATI SMS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> TAROPOL	
		<input type="checkbox"/> IFM	
		<input type="checkbox"/> SEF	
		<input type="checkbox"/> ALTRA (SPECIFICARE)	
<p><u>SI COMUNICA CHE:</u> Comuniciamo che dalle ore 16:20 alle ore 16:25 si è verificata l'accensione della torcia B50/B (ground flare) dell'Impianto GP27 per disservizio strumentale. Le condizioni di esercizio sono già state ripristinate. La presente comunicazione va intesa anche quale comunicazione di chiusura eventi.</p>			
<p><u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u> Lieve fumosità.</p>			
<p><u>DURATA EVENTO:</u> In data odierna dalle 16:20 alle 16:25.</p>			
<p><u>CAUSA DELL'EVENTO:</u> Disservizio strumentale.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u> Etilene, Propilene, Propano.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u> Zona Ovest dello Stabilimento.</p>			
<p>FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113</p>			
<p><i>Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561</i></p>			

(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)