

DATA: 19/03/2024	ORE: 18:45	N. Progr. 03	SOCIETA' INTERESSATA:
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA			
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO			
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: sud/est		<input checked="" type="checkbox"/> YARA	
INVIATI SMS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
SI COMUNICA CHE SI E' VERIFICATO IL SEGUENTE EVENTO: RIAVVIAMENTO DELL'IMPIANTO AMMONIACA (F55°).			
EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO: ACCENSIONE TORCIA C6 DI REPARTO CON EFFETTI DI LUMINOSITA' E LIEVE RUMORE.			
DURATA EVENTO: FINO A TUTTA LA GIORNATA DI DOMANI, MERCOLEDI' 20 MARZO 2024.			
CAUSA DELL'EVENTO: DISSERVIZIO COMPRESSORE ARIA P421. RIPRISTINATO IL NORMALE ESERCIZIO.			
EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE: IDROGENO, METANO.			
EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO: Impianti Yara Zona Sud-Est dello Stabilimento.			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
ifm SCpA Il Tecnico di Turno			
<i>Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561</i>			

(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)