

DATA:	ORE:	N. PROGR.	SOCIETA' INTERESSATA:
09/09/2024	10:10	06	
■ COMUNICAZIONE PREVENTIVA			
			■ VERSALIS
<u>SI COMUNICA CHE:</u>			
<p>Sono in corso le attività manutentive programmate sul gruppo elettrogeno di emergenza G7000. A tal fine, l'item è stato posto fuori servizio e in caso di mancanza alimentazione elettrica dalla rete non potrà garantire il riavviamento dei ventilatori asserviti al sistema torce di sicurezza della società Versalis, e la conseguente combustione smokeless.</p> <p>La conclusione delle attività è prevista per mercoledì 11 p.v.</p> <p>La presente comunicazione va intesa anche quale comunicazione di chiusura eventi.</p>			
<u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u>			
Nessuno. Comunicazione preventiva.			
<u>DURATA EVENTO:</u>			
Dal 09/09 al 11/09.			
<u>CAUSA DELL'EVENTO:</u>			
Attività manutentiva della società Versalis.			
<u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u>			
Nessuna.			
<u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u>			
Zona ovest dello stabilimento.			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
<p>ifm SCpA Il Tecnico di Turno</p>			
<p><i>Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561</i></p> <p><i>(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)</i></p>			