

<b>DATA:</b> 27/09/2024	<b>ORE:</b> 17:30	<b>N. PROGR.</b> 07	<b>SOCIETA' INTERESSATA:</b>
■ COMUNICAZIONE PREVENTIVA		■ BASELL POLIOLEFINE ITALIA	
<p><u>SI COMUNICA CHE:</u>  Date le attività di taratura periodica delle valvole di sicurezza, il sistema di recupero off-gas non sarà disponibile a partire da stanotte e fino alla giornata di giovedì 03 Ottobre.  In questo intervallo di tempo ,l'off-gas sarà convogliato verso il collettore di torcia con la conseguente accensione della torcia B7/H.  In conseguenza di tali operazioni, le bonifiche del serbatoi D002 del reparto MPX ( come descritto nella comunicazione n° 6 del 25 Settembre 2024) sono state sospese in attesa della disponibilità del sistema di recupero.</p>			
<p><u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u>  Possibile luminosità.</p>			
<p><u>DURATA EVENTO :</u>  Da stanotte e fino alla giornata di giovedì 03 Ottobre.</p>			
<p><u>CAUSA DELL'EVENTO:</u>  Taratura valvole di sicurezza del sistema di recupero off-gas.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u>  Off-gas.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u>  Zona nord dello Stabilimento.</p>			
<p>FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113</p>			
<p><b>ifm SCpA</b>  <b>Il Tecnico di Turno</b>  <i>G. Filieri</i></p>			
<p><i>Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561</i></p>			

*(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)*