

<b>DATA:</b> 07/03/2025	<b>ORE:</b> 16:00	<b>N. Progr.</b> 01	<b>SOCIETA' INTERESSATA:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA			
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO			
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: <b>Sud/Est</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>YARA</b>	
INVIATI SMS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
<b><u>SI COMUNICA CHE SI E' VERIFICATO IL SEGUENTE EVENTO:</u></b> Avviamento impianti Yara con attivazione torcia C6 e C7			
<b><u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u></b> Accensione della torcia C6 inizialmente con vapore e successivamente con gas di sintesi con effetti di luminosità e rumore e successiva attivazione della torcia C7 con lieve luminosità e nessun rumore.			
<b><u>DURATA EVENTO:</u></b> Torcia C6 attiva indicativamente da venerdì 7 marzo con vapore e successivamente con gas di sintesi ( fiamma visibile) indicativamente fino a domenica 16 marzo. Successivamente accensione della torcia C7 con bassa portata per la messa in marcia dell'impianto IGI indicativamente fino al 23 marzo.			
<b><u>CAUSA DELL'EVENTO:</u></b> Avviamento degli impianti dopo la fermata per intervento di manutenzione generale			
<b><u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u></b> Inizialmente vapore e successivamente Idrogeno e Metano.			
<b><u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u></b> Impianti Yara Zona Sud-Est dello Stabilimento.			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
<p>ifm SCpA Il Tecnico di Turno</p>			
Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno <b>ifm</b> al numero di telefono 0532/598561			

(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e )