

DATA: 31/03/2025	ORE: 17:30	N. Progr. 04	SOCIETA' INTERESSATA:
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA		<input type="checkbox"/> BASELL POLIOLEFINE ITALIA	
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO		<input type="checkbox"/> ENI REWIND	
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: Nord/Est		<input checked="" type="checkbox"/> YARA	
		<input type="checkbox"/> VERSALIS	
INVIATI SMS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> TAROPOL	
		<input type="checkbox"/> IFM	
		<input type="checkbox"/> SEF	
		<input type="checkbox"/> ALTRA (SPECIFICARE)	
<u>SI COMUNICA CHE SI E' VERIFICATO IL SEGUENTE EVENTO:</u> Prosecuzione delle attività di avviamento degli impianti Yara. Attivazione della torcia C7 per avviamento dell'impianto IGI			
<u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u> Lieve luminosità e nessun rumore.			
<u>DURATA EVENTO:</u> Bassa portata di gas scaricati in torcia per la messa in marcia dell'impianto IGI per le prossime due settimane (indicativamente fino al 13 aprile)			
<u>CAUSA DELL'EVENTO:</u> Avviamento impianto IGI.			
<u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u> Idrogeno e Metano.			
<u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u> Impianti Yara Zona Sud-Est dello Stabilimento.			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
<p>ifm SCpA Il Tecnico di Turno</p>			
Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561			

(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)