

DATA: 10/11/2025	ORE: 21:00	N. PROGR. 15	SOCIETA' INTERESSATA:
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA		<input checked="" type="checkbox"/> BASELL POLIOLEFINE ITALIA	
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO			
INVIATI SMS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
<p><u>SI COMUNICA CHE:</u> Dalle ore 21:00 in data odierna è stata fermata la caldaia B001 per l'esecuzione di una manutenzione straordinaria sul collettore di adduzione del metano. Data la ridotta capacità del sistema di recupero termico, da stasera e fino al ripristino della linea, previsto entro la giornata di domani, si potrà verificare l'attivazione del sistema di torcia B7H – B7G.</p>			
<p><u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u> Possibile attivazione del sistema di torce B7H – B7G.</p>			
<p><u>DURATA EVENTO :</u> Dalle ore 21:00 di oggi 10 Novembre alle ore 24:00 di domani 11 Novembre.</p>			
<p><u>CAUSA DELL'EVENTO:</u> Fermata la caldaia B001 per l'esecuzione di una manutenzione straordinaria sul collettore di adduzione del metano.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u> Azoto, Propilene, Propano, Etilene e Butene.</p>			
<p><u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u> Zona centrale dello Stabilimento.</p>			
<p>FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113</p>			
<p>Ifm SCpA Il Tecnico di Turno</p>			
<p><i>Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561</i></p>			

(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)