

DATA: 28/01/2026	ORE: 10:10	N. Progr. 01	SOCIETA' INTERESSATA:
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA		<input checked="" type="checkbox"/> YARA	
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO			
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: Nord/Est			
INVIATI SMS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
<u>SI COMUNICA CHE SI E' VERIFICATO IL SEGUENTE EVENTO:</u> Manovre di avviamento impianti Yara con attivazione torcia C6 e C7.			
<u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u> Accensione della torcia C6 inizialmente con vapore e successivamente con gas di sintesi con effetti di luminosità e rumore e successiva attivazione della torcia C7 con lieve luminosità e nessun rumore.			
<u>DURATA EVENTO:</u> Torcia C6 attiva con vapore e successivamente con gas di sintesi (fiamma visibile) indicativamente fino al 31 Gennaio. Successivamente accensione della torcia C7 con bassa portata indicativamente fino al 2 febbraio.			
<u>CAUSA DELL'EVENTO:</u> Avviamento degli impianti dopo la fermata per intervento di manutenzione alle caldaie di processo.			
<u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u> Inizialmente vapore e successivamente Idrogeno e Metano.			
<u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u> Impianti Yara Zona Sud-Est dello Stabilimento.			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
<p>ifm SCpA Il Tecnico di Turno</p>			
Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561			

(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)