

DATA: 09/02/2026	ORE: 14:15	N. Progr. 02	SOCIETA' INTERESSATA:
<input type="checkbox"/> COMUNICAZIONE PREVENTIVA			
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONE A SEGUITO DI EVENTO			
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: Est/nord/est		<input checked="" type="checkbox"/> YARA	
INVIATI SMS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
<u>SI COMUNICA CHE SI E' VERIFICATO IL SEGUENTE EVENTO:</u> Fermata in emergenza impianto F/55 con attivazione torcia C6.			
<u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u> Accensione della torcia C6 con gas di sintesi con effetti di luminosità e rumore.			
<u>DURATA EVENTO:</u> Dalle ore 13:40. Seguiranno ulteriori comunicazioni.			
<u>CAUSA DELL'EVENTO:</u> Problemi tecnici al ventilatore aspirazione fumi forno di reforming P201.			
<u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u> Inizialmente vapore e successivamente Idrogeno e Metano.			
<u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u> Impianti Yara Zona Sud-Est dello Stabilimento.			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
ifm SCpA Il Tecnico di Turno			
Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561			

(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)