

DATA: 09/02/2026	ORE: 17:30	N. Progr. 03	SOCIETA' INTERESSATA:
■ COMUNICAZIONE PREVENTIVA			
ATTUALE PROVENIENZA DEL VENTO: EST			■ YARA
INVIATI SMS ■ SI □ NO			
<u>SI COMUNICA CHE SI E' VERIFICATO IL SEGUENTE EVENTO:</u> Continua la fermata impianto F/55 per controlli e manutenzioni necessarie.			
<u>EFFETTI SU AREE ESTERNE AL POLO CHIMICO:</u> Accensione della torcia C6 con probabili effetti di luminosità e rumore.			
<u>DURATA EVENTO:</u> Fino a tutta la giornata di domani 10 Febbraio 2026.			
<u>CAUSA DELL'EVENTO:</u> Problemi tecnici al ventilatore aspirazione fumi forno di reforming P201.			
<u>EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SOSTANZE COINVOLTE:</u> Inizialmente vapore e successivamente Idrogeno e Metano.			
<u>EVENTUALE INDICAZIONE DEL PUNTO D'ORIGINE DELL'EVENTO ALL'INTERNO DEL POLO CHIMICO:</u> Impianti Yara Zona Sud-Est dello Stabilimento.			
FAX INVIATO A: ARPAE-ST, ARPAE-SAC, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113			
<p>ifm SCpA Il Tecnico di Turno</p> <p><i>Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il Tecnico di Turno ifm al numero di telefono 0532/598561</i></p>			

(Originale da archiviare a cura del TdT. Inviare copia a RSPP ifm e Direzione/i e Società interessata/e)